

## 令和3年度 沼津市排水機場長寿命化計画策定業務委託

### 〈質問に対する回答〉

No.(回答日)	分類	質問	回答
1 (R3.7.5)	参加要領	<p>予定管理技術者の参加資格要件について、同種業務又はそれに準ずる業務の実績として、以下のような業務を同種業務として評価いただけるでしょうか。</p> <p>①長寿命化計画の改訂業務 ②海岸保全施設等の河川施設ではない排水機場の長寿命化計画策定業務</p>	<p>ご質問頂いた予定管理技術者の参加資格要件については、以下のとおりです。</p> <p>①については、参加資格要件を満たさないものとします。 ②については、内水排除のための排水機場に関するものであれば、「同種業務又はそれに準ずる業務の実績」と評価し、参加資格を有する者とします。</p>
2 (R3.7.5)	参加要領	<p>企業の同種業務実績における同種業務の考え方について、以下のような業務を同種業務として評価いただけるでしょうか。</p> <p>①長寿命化計画の改訂業務 ②海岸保全施設等の河川施設ではない排水機場の長寿命化計画策定業務</p>	<p>同種業務実績の評価については、以下のとおりです。</p> <p>①は内水排除のための排水機場に関するものであれば類似業務として評価します。それ以外は評価の対象としません。 ②は内水排除のための排水機場に関するものであれば同種業務として、それ以外は類似業務として評価します。</p>
3 (R3.7.5)	公募仕様書	<p>貴市では、平成24年度に河川ポンプ設備維持管理計画を策定されております。</p> <p>今回の計画策定では、土木・建築設備を計画に追加するとともに、ポンプ設備においては平成24年度に策定した長寿命化計画との整合性を一定図ったうえで、最新の基準や維持管理実績を踏まえた計画の更新を行うという認識でよろしかったでしょうか。</p>	<p>平成24年度に策定した計画は、各排水機場施設の更新費用算定と市内全体で掛かる更新費用の平準化を行った更新計画であり、ライフサイクルコスト削減の考え方は反映されておりません。今回の計画策定においては、土木・建築設備を計画に追加するとともに、排水機場施設の延命化の考え方を反映した長寿命化計画の策定を行うものと考えております。</p>
4 (R3.7.5)	公募仕様書	<p>計画対象施設では、機械、電気設備の定期点検は全て行われていますか。また、点検頻度や時期をご教授ください。</p>	<p>計画対象施設における機械電気設備の定期点検は全施設にて実施しており、三枚橋、新田、杉崎町2号公園、浜水門、池田川の施設は毎月1回、その他の施設は半年毎に年2回実施しています。</p>

No.(回答日)	分類	質問	回答
5 (R3.7.5)	公募仕様書	H24年度に維持管理計画が策定されているようですが、当時も今回の対象施設はすべて含まれているのでしょうか。また、土木構造物の点検も行われていますか。	平成24年度に策定した更新計画では、今回対象施設のうち、平成29年度に設置した1箇所を除いた施設が対象となっています。平成24年度の更新計画策定時は、土木構造物の点検は行っておりません。
6 (R3.7.5)	公募仕様書	「(3) 調査」について、コンクリート構造部のうち、水中に没している箇所など、視認や立ち入りが困難な箇所は目視調査の対象外と考えてよろしいでしょうか。	「(3) 調査」について、コンクリート構造部のうち、物理的に不可視な箇所は目視調査の対象外としますが、調査方法の工夫等による調査の実施のご提案をお願いします。