泉水源配水区域

項目	単位	基準値	水質検査結果				
採水地点	－	－	深井戸	湧水池	深井戸	深井戸	深井戸
採水月日	－	－	4/6	5/11	7/6		
水温	℃	－	15.0	15.1	15.5		
気温	℃	－	19.8	19.8	22.1		
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	4	0		
大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず		
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満		
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満		
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
六価クロム化合物	mg/l	0.05以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.6	0.7	0.8		
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満		
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		
ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
塩素酸	mg/l	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下					
クロロホルム	mg/l	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下					
臭素酸	mg/l	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下					
ブロモホルム	mg/l	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満		
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	7.9	8.4	7.9		
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		
塩化物イオン	mg/l	200以下	5.3	5.6	5.8		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	45	47	46		
蒸発残留物	mg/l	500以下	100	120	120		
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満		
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		
pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.3	7.3	7.4		
味	－	異常でないこと					
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満		
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		