

施設名： 泉水源配水区域
 採水場所： 泉水源地

項目	単位	おいしい水の要件	水質検査結果			
			4/8	7/8	10/7	1/13
採水月日	-	-				
水温	℃	20以下	16.0	17.2	17.8	14.5
気温	℃	-	19.7	28.4	13.1	8.1
蒸発残留物	mg/l	30~200	111	121	119	116
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10~100	45	45	48	48
遊離炭酸	mg/l	3~30	5	5	6	7
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3以下	1.1	0.7	0.9	1.8
臭気強度(TON)	-	3以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
残留塩素	mg/l	0.4以下	0.20	0.26	0.28	0.32

厚生省(現厚生労働省)おいしい水研究会による「おいしい水の要件」(1985年)より