

屋外広告物点検報告書（記入例）

対象物件	広告物の種類		広告塔（自家）、壁面利用広告（自家）等			
	広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所		沼津市〇〇町〇〇番			
	設置年月日		令和〇〇年〇〇月〇〇日			
	現在受けている許可の年月日及びその番号		年月日	〇年〇月〇日	番号	第〇〇号
点検項目等	点検箇所	点検項目	補修を要する不良な箇所	補修の概要		
				補修年月日	補修の内容	
	上部基礎構造	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
		2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	<input checked="" type="radio"/> 有 無	〇年〇月〇日		サビ取り・サビ止め塗装
		3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
	支持部	1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
		2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
	取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
		2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
		3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
	広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
		2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
		3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
	照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	<input checked="" type="radio"/> 有 無	〇年〇月〇日		蛍光灯交換
		2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
		3 周辺機器の劣化、破損	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
	その他	1 付属部材の腐食、破損	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
		2 避雷針の腐食、損傷	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
		3 その他点検した事項（ ）	有 <input checked="" type="radio"/> 無		年 月 日	
	点検した日時		令和〇年〇月〇日			午前 <input checked="" type="radio"/> 午後 2:00
点検実施者	住所	沼津市〇〇町〇〇番				
	氏名	株式会社〇〇広告 沼津 太郎				
	資格等	<input checked="" type="radio"/> 1 屋外広告士 2 広告美術科の職業訓練指導員の免許所持者、広告美術仕上げ技能士又は広告美術科の職業訓練修了者 3 一級又は二級建築士かつ屋外広告物講習会修了者 4 屋外広告物点検技能講習修了者 5 その他				

(注) 対象物件が堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件である場合は、点検実施者の資格等を証する書面又はその写しを添付すること。