

新市民体育館の必要諸室の仕様

【※1】：本表中に記載の面積における程度はプラスマイナス10%の範囲とする。

【※2】：遮光装置欄に記載のない諸室の有窓、無窓は選定事業者の提案とする。ただし、有窓の提案とする場合は、ブラインドボックスおよびブラインドを設置すること。

【※3】：照明設備は、保安用電源により点灯可能(回路分け等による保安点灯)とする。

【※4】：避難所想定としても機能可能な調光を有する照明設備とする。

【※5】：保安用電源による運用可能なものを示す。換気設備は自然換気不能な場合とする。

必要諸室		主な条件			建築工事								電気設備						機械設備				備考
諸室群	諸室名	面積(m ²)又は利用者数【※1】	天井高さ	隣接・近接関係	遮光装置(ブラインド等)【※2】	防音		二重床	可動間仕切	手洗いカウンター	鏡	その他	照度(LX)	内線電話端子	テレビ共聴端子	館内放送設備	LAN設備	その他	空調(冷暖房)	換気設備	給水設備	給湯設備	
メインアリーナ	メインアリーナ	有効競技床61m×37m以上)	12.5m以上		○ 遮光装置(電動)		○	○	○				1,500~ ※3 ※4	○	○	○	○		○	○			
	観覧席	2,000席以上 ・アリーナ上階固定席1,000席以上 ・アリーナ階に可動席1,000席以上			○ 遮光装置(電動)		○						500~ ※3		○	○			○	○			
	屋内ランニングコース	適宜		メインアリーナ上階観覧席周囲に設ける	○ 遮光装置(電動)								適宜 ※3		○	○			○	○			
	大会本部室(会議・研修室)	60m程度		メインアリーナに隣接		○	○	○ OAフロア				流し台	適宜 ※3 ※4	○	○	○	○	視聴覚設備	○ ※5	○ ※5	○	○	
	放送室	適宜		メインアリーナ・大会本部室に隣接		○	○	○ OAフロア					適宜 ※3	○	○	○	○		○	○			
	選手控室(会議・研修室)	40m程度の室を2室						○ OAフロア					適宜 ※3 ※4	○	○	○	○	視聴覚設備	○ ※5	○ ※5			
	更衣室1(男性・女性)	適宜								○	○	シャワーユニット	適宜 ※3	○	○	○			○	○	○	○	
	更衣室2(男性・女性)	適宜								○	○	シャワーユニット	適宜 ※3	○	○	○			○	○	○	○	
	トイレ(男性・女性)	適宜					○				○	○	適宜 ※3			○					○	○	○
	トイレ(観客用)	適宜					○				○	○	適宜 ※3			○						○	○
器具庫(メインアリーナ)	適宜			各競技スペースに隣接させ、適切に配置								適宜 ※3	○							○			
サブアリーナ	サブアリーナ	有効競技床39m×32m以上	12.5m以上		○ 遮光装置(電動)		○	○	○				1,500~ ※3 ※4	○	○	○	○		○	○			
	観覧スペース	80席程度(アリーナ上階)			○ 遮光装置(電動)		○						500~ ※3		○	○			○	○			
	器具庫(サブアリーナ)	適宜		各競技スペースに隣接させ、適切に配置								適宜 ※3	○							○			
	トイレ(サブアリーナ)	適宜				○				○	○	適宜 ※3				○					○	○	○

新市民体育館の必要諸室の仕様

【※1】：本表中に記載の面積における程度はプラスマイナス10%の範囲とする。

【※2】：遮光装置欄に記載のない諸室の有窓、無窓は選定事業者の提案とする。ただし、有窓の提案とする場合は、ブラインドボックスおよびブラインドを設置すること。

【※3】：照明設備は、保安用電源により点灯可能(回路分け等による保安点灯)とする。

【※4】：避難所想定としても機能可能な調光を有する照明設備とする。

【※5】：保安用電源による運用可能なものを示す。換気設備は自然換気不能な場合とする。

必要諸室		主な条件			建築工事								電気設備						機械設備				備考			
諸室群	諸室名	面積(m ²)又は利用者数【※1】	天井高さ	隣接・近接関係	遮光装置(ブラインド等)【※2】	防音		二重床	可動間仕切	手洗いカウンター	鏡	その他	照度(LX)	内線電話端子	テレビ共聴端子	館内放送設備	LAN設備	その他	空調(冷暖房)	換気設備	給水設備	給湯設備				
						遮音仕様	吸音仕様																			
武道場	武道場(畳敷き)	・有効競技床60m×18.5m以上 ・観覧席100席程度(武道場の一部)	4.5m以上		○ 遮光装置(電動)		○	○	○				750~ ※3 ※4	○	○	○	○		○ ※5	○ ※5						
	武道場(板張り)				○ 遮光装置(電動)		○	○	○				750~ ※3 ※4	○	○	○	○		○	○						
	器具庫(武道場)	適宜		各競技スペースに隣接させ、適切に配置									適宜 ※3	○						○						
弓道場	射場	・350㎡以上(矢道・観覧スペースは含まない) ・近的射場10人立 ・矢道は外部可	4.0m以上										500~ ※3			○							○			
	師範席(審判席)			射場に含む										適宜 ※3	○		○						○			
	審判控室			射場に隣接										適宜 ※3	○	○	○	○		○	○					
	控室		4.0m以上	射場に隣接										適宜 ※3	○	○	○	○		○	○					
	矢道																			○ 夜間利用あり						
	的場													1,000~									○			
	看的場				的場に隣接									適宜	○		○	○		○	○					
	観覧スペース		適宜(通路兼用可)		観覧スペースを隣接									適宜 ※3			○			○	○					
	矢取道・観覧スペース		適宜(通路兼用可)(外部可)											適宜 ※3							○ 室内の場合	○ 室内の場合				
	器具庫		適宜		各競技スペースに隣接させ、適切に配置									適宜 ※3	○							○				

新市民体育館の必要諸室の仕様

【※1】：本表中に記載の面積における程度はプラスマイナス10%の範囲とする。

【※2】：遮光装置欄に記載のない諸室の有窓、無窓は選定事業者の提案とする。ただし、有窓の提案とする場合は、ブラインドボックスおよびブラインドを設置すること。

【※3】：照明設備は、保安用電源により点灯可能(回路分け等による保安点灯)とする。

【※4】：避難所想定としても機能可能な調光を有する照明設備とする。

【※5】：保安用電源による運用可能なものを示す。換気設備は自然換気不能な場合とする。

必要諸室		主な条件			建築工事								電気設備						機械設備				備考	
諸室群	諸室名	面積(m ²)又は利用者数【※1】	天井高さ	隣接・近接関係	遮光装置(ブラインド等)【※2】	防音		二重床	可動間仕切	手洗いカウンター	鏡	その他	照度(LX)	内線電話端子	テレビ共聴端子	館内放送設備	LAN設備	その他	空調(冷暖房)	換気設備	給水設備	給湯設備		
						遮音仕様	吸音仕様																	
フィットネス等	フィットネススタジオ(多目的室)	150m ² 程度				○	○	○			○ 破損防止扉付鏡		500~ ※3 ※4	○	○	○	○		○	○				
	卓球場	300m ² 程度 卓球台8面				○	○	○					750~ ※3 ※4	○	○	○	○		○	○				
	トレーニング室	330m ² 以上				○	○	○		○	○ 破損防止扉付鏡		500~ ※3	○	○	○	○		○	○	○	○		
	健康体力相談室	適宜			○	○				○			500~ ※3	○	○	○	○		○	○	○	○		
	体力測定室	適宜											適宜 ※3	○	○	○	○		○	○				
	子ども体育室(キッズルーム)	150m ² 程度					○	○	○		○	○ 破損防止扉付鏡		500~ ※3 ※4	○	○	○	○		○	○	○	○	
	器具庫(上記各室)	適宜			各競技スペースに隣接させ、適切に配置								適宜 ※3	○						○				
共用	風除室	適宜											適宜 ※3											
	エントランスホール	適宜											適宜 ※3		○	○	○		○	○				
	ラウンジスペース	100m ² 程度											適宜 ※3 ※4		○	○	○		○	○				
	ホワイエ	適宜											適宜 ※3		○	○	○		○	○				
	EVホール	適宜											適宜 ※3			○			○	○				
	階段(内部・外部)	適宜											適宜 ※3											
	通路	適宜											適宜 ※3							○				
	事務室	適宜							○ OA フロア					適宜 ※3	○	○	○	○		○	○			
	防災備蓄倉庫	80m ² 以上											適宜 ※3	○						○				
	トイレ(利用者)	適宜			各エリアに適切に配置		○				○	○		適宜 ※3			○			○	○	○	○	
	更衣室(利用者)	適宜			各エリアに適切に配置		○				○	○	シャワーユニット	適宜 ※3	○		○			○	○	○	○	
設備関連室	適宜					○ 適宜	○ 適宜						適宜 ※3	○					○ 適宜	○				