

CASBEE[®]-建築(新築)

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 I使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)三井ショッピングパーク ららぽーと沼津新築工事(立体駐車場B棟)	階数	地上5F
建設地	沼津市東権路字東荒304番地3 他100筆	構造	S造
用途地域	準工業地域、防火指定なし	平均居住人員	0人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760時間/年(想定値)
建物用途	工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2019年8月 予定	評価の実施日	2019年7月18日
敷地面積	6,787 m ²	作成者	神道浩
建築面積	3,969 m ²	確認日	
延床面積	19,472 m ²	確認者	

外観パース等
図を貼り付けるときは
シートの保護を解除してください

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 0.6 ★★★★★

環境品質 G (0-100) vs 環境負荷 L (0-100)

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値 ②建築物の取組み ③上記+②以外の ④上記+

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

Q1 室内環境, Q2 サービス性能, Q3 室外環境(敷地内), LR1 エネルギー, LR2 資源・マテリアル, LR3 敷地外環境

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q のスコア = 2.5

Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)
Q1のスコア = 0.0	Q2のスコア = 2.7	Q3のスコア = 2.4
音環境: N.A., 温熱環境: N.A., 光・視環境: N.A., 空気質環境: N.A.	機能性: N.A., 耐用性: 2.5, 対応性: 2.9	生物環境: 2.0, まちなみ: 3.0, 地域性: 2.0

LR のスコア = 2.7

LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
LR1のスコア = 0.0	LR2のスコア = 2.9	LR3のスコア = 2.6
建物外皮の: N.A., 自然エネ: N.A., 設備システ: N.A., 効率的: N.A.	水資源: 2.2, 非再生材料の: 2.6, 汚染物質: 4.4	地球温暖化: N.A., 地域環境: 2.8, 周辺環境: 2.4

3 設計上の配慮事項

総合	その他	
・これはCASBEE静岡(2016年版)による評価結果です。	-	
Q1 室内環境 ・評価対象外	Q2 サービス性能 ・耐用年数の長い内装材・設備機器の採用により、建物の耐用性の向上に配慮している。	Q3 室外環境(敷地内) ・特に無し
LR1 エネルギー ・特に無し	LR2 資源・マテリアル ・再利用可能な部材を採用し、非再生性資源の使用量削減に配慮している。	LR3 敷地外環境 ・燃焼設備を設けず、建物からの大気汚染物質発生に配慮している。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生涯の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される