



欄に数値またはコメントを記入

1. 建物概要

建物名称	沼津駅前パーク	BEE	0.5	BEEランク	B-	★★
------	---------	-----	-----	--------	----	----

2. 重点項目への取組み度

重点項目	得点*/満点	取組み度	評価
"ふじのくに地球温暖化対策実行計画"の推進 (Global Warming)	1.0	/5	
"災害に強いしづおか"の形成 (Disaster)	2.4	/5	
"しづおかユニバーサルデザイン"の推進 (Universal Design)	2.2	/5	
"緑化及び自然景観"の保全・回復 (Nature)	1.2	/5	
※対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)	評価 凡例	よい 4 点以上	
		ふつう 3 点以上	
		がんばろう 3 点未満	

3. 重点項目についての環境配慮概要

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①~)を示し記述してください。	内訳対応項目
"ふじのくに地球温暖化対策実行計画"の推進(Global Warming)	得点 1.0
■室内環境対策 (①室温制御/②昼光対策/③グレア対策/④部品・部材の耐用年数) 自走式自動車庫の為、評価対象外	Q-1 2 2.1 2.1.2 ① 外皮性能 Q-1 3 3.1 3.1.3 ② 昼光利用設備 3.2 3.2.1 ③ 昼光制御 Q-2 2 2.2 2.2.1 ④ 車体材料の耐用年数 2.2.2 ④ 外壁仕上げ材の補修必要間隔 2.2.3 ④ 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 2.2.4 ④ 空調換気ダクトの更新必要間隔 2.2.5 ④ 空調・給排水配管の更新必要間隔 2.2.6 ④ 主要設備機器の更新必要間隔
■室外環境(敷地内)対策 (⑤生物環境の保全と創出/⑥敷地内温熱環境の向上) 周囲と調和した親しみやすい外観、周辺住宅環境へ配慮をする	Q-3 1 ⑤ 生物環境の保全と創出 3 3.2 ⑥ 敷地内温熱環境の向上
■エネルギー対策 (⑦建物外皮の熱負荷抑制/⑧自然エネルギー利用/⑨設備システムの高効率化/⑩効率的運用) 自走式駐車場であるため、特に多大なエネルギーを消費しない。 自走式駐車場として特別な設備は無いが、照明設備は全てLED照明することで省エネ化を図っている。	LR-1 1 ⑦ 建物外皮の熱負荷抑制 2 ⑧ 自然エネルギー利用 3 ⑨ 設備システムの高効率化 4 4.1 ⑩ モニタリング 4.2 ⑩ 運用管理体制
■資源・マテリアル対策 (⑪水資源保護/⑫非再生性資源の使用量削減/⑬汚染物質含有材料の使用回避) コンクリート骨材や砕石に再生骨材を使用している。また、基礎型枠にラス型枠を用いている。	LR-2 1 1.1 ⑪ 節水 1.2 ⑪ 雨水利用システム導入の有無 1.2.1 ⑪ 雑排水等利用システム導入の有無 1.2.2 ⑪ 車体材料におけるリサイクル材の使用 2 2.1 2.1.1 ⑫ 既存建築車体等の継続使用 2.1.2 ⑫ 車体材料以外におけるリサイクル材の使用 2.1.3 ⑫ 持続可能な森林から産出された木材 2.1.4 ⑫ 車体材料の再利用可能性向上への取組み 2.1.5 ⑫ 部材の再利用可能性向上への取組み 2.1.6 ⑫ 有害物質を含まない材料の使用 3 3.1 ⑬ 消火剤 3.2 3.2.1 ⑬ 断熱材 3.2.2 ⑬ 冷媒 3.2.3 ⑬
■敷地外環境対策 (⑭地球温暖化への配慮/⑮温熱環境悪化の改善) 人々、多大な設備を用いる建物ではなく常時人がいないため省エネルギー、CO ₂ 排出には有利な建物である。	LR-3 1 ⑭ 地球温暖化への配慮 2 2.2 ⑮ 温熱環境悪化の改善
"災害に強いしづおか"の形成(Disaster)	得点 2.4
■サービス性能対策 (⑯耐震・免震/⑰信頼性) プレース構造を採用	Q-2 2 2.1 2.1.1 ⑯ 耐震性 2.1.2 ⑯ 免震・制振性能 2.4 2.4.1 ⑰ 空調・換気設備 2.4.2 ⑰ 給排水・衛生設備 2.4.3 ⑰ 電気設備 2.4.4 ⑰ 機械・配管支持方法 2.4.5 ⑰ 通信・情報設備
"しづおかユニバーサルデザイン"の推進(Universal Design)	得点 2.2
■サービス性能対策 (⑯機能性・使いやすさ/⑰心理性・快適性/⑱空間のゆとり) バリアフリー法移動円滑化基準相当	Q-2 1 1.1 1.1.3 ⑯⑰ ユニバーサルデザイン計画 3 3.1 3.1.1 ⑯ 階高のゆとり 3.1.2 ⑯ 空間の形状・自由さ
■室外環境(敷地内)対策 (⑲地域性・アメニティへの配慮) 隣地へライトがあたらないようにライトグレア防止対策をしている。	Q-3 3 3.1 ⑲ 地域性への配慮、快適性の向上
"緑化及び自然景観"の保全・回復(Nature)	得点 1.2
■室外環境(敷地内)対策 (⑳生物環境の保全と創出/㉑まちなみ・景観への配慮/㉒敷地内温熱環境の向上) 特質することは有りません。	Q-3 1 ⑳ 生物環境の保全と創出 2 ㉑ まちなみ景観への配慮 3 3.2 ㉒ 敷地内温熱環境の向上
■敷地外環境対策 (㉓温熱環境悪化の改善) 特質することは有りません。	LR-3 2 2.2 ㉓ 温熱環境悪化の改善