

白滝排水機場の検証状況及び 今後の予定をお知らせします

要 旨

令和5年6月2日の台風2号による大雨の際、排水ポンプが停止した白滝排水機場（沼津市大岡1147-8）について、現在、排水機場の本復旧を進めるとともに、排水ポンプの運転が停止した原因の検証を行っています。

現在の検証状況及び今後の予定についてお知らせします。

概 要

1 原因の検証状況

- 排水機場の設備については、浸水による電気機器の水没に伴うもの以外の故障はないことを確認しました。

白滝排水機場
排水ポンプの稼動状況 ⇒



- 原因については、各専門分野における学識経験者に意見を聞きながら検証を行っています。

●専門分野	●学識経験者(所属)	●検証内容
土木・河川	政策研究大学院大学	排水機場の全体について
電気	沼津工業高等専門学校	配線や配電盤などの電気設備について
機械	国の機関	ポンプなどの機械設備について
気象	気象庁静岡地方気象台	当日の気象状況について

2 今後の予定

12月上旬を目途に検証結果をとりまとめ地元への説明会を開催する予定です。

お問い合わせ先

沼津市役所 建設部 河川課
直通:055-934-4786